


ZUNANJA ENOTA (AC060FCADEN/EU)  
hladilna kapaciteta  
6.50(0.00)kW



NOTRANJA ENOTA (AC060FBNDEN/EU)  
hladilna kapaciteta  
5.80(0.00)kW

6.35 / 15.88

OPOMBA:  
Vsak tehnični prostor ima svoj sistem lokalnega hlajenja.

<b>ENG</b>			<b>ENG d.o.o.</b> 2000 MARIBOR Partizanska cesta 5 tel: (02) 2524-846 fax: (02) 2524-836 e-mail: eng@iol.net			
PODELJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o.			NASLOV RISBE			
INVESTITOR UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor			SHEMA LOKALNEGA HLAJENJA			
NAZIV OBJEKTA  KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO-ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO V UKC MARIBOR			VRSTA NAČRTA  STROJNE INSTALACIJE			
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	M. SORŠAK, univ. diplk. inž. orh.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	ZAPS 0567 A	DATUM	januar 2015	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT	J. BOREC, inž. str.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	S-0720	DATUM	januar 2015	PODPIS
SODELAVEC						
VRSTA PROJEKTA	ŠTEVILKA PROJEKTA	ŠTEVILKA NAČRTA	MERILO	DATUM	ŠTEVILKA RISBE	
PZI	11-10/2014	2046/01	1:X	januar 2015	2.8	
TA LIST NADOMESČA LIST ŠT.						