PRIZIDAVA

-6,84

OBSTOJEČI OBJEKT

KOLEKTOR

PRIKLJUČITEV PARO

PRIKLJUČITEV OGREVANJE

PRIKLJUČITEV MEDICINSKI ZRAK

PRIKLJUČITEV ELKTRIKA

PREREZ C-C1

zaključek z mrežico ø150

Odvodni ventilator TD-500/150 Vod=200m3/h

zaključek z mrežico ø150

PL-19/K90/E6 800x500 (v stropu)

PL-19/K90/E6 850x450 (v stropu)

PL-20/K90/E6 ø150 (v stropu)

800 500

850 450

-6,34

1 KLIMA STROJNICA 45,76 m²

2 POVEZOVALNI HODNIK 11,55 m²

Izpuh in zajem zraka voden na prosto

PPV-3 ø200

Klimat KN-1; HIGIENIK-1
Vdo=6.000 m3/h
Vod=5.800 m3/h
Qg=18,8 kW + 18,5 kW =37,3 kW
Qh=42,9 kW
Vp=33,2 kg/h

PREREZ C-C1

900 600

RET. VSEK 100/150DN

Razvod hlajenja voden v hladilnik klimata 2x DN40

ODST. JAŠEK SE RUŠI

400 400

NOVI JAŠEK

Obstoječa klima strojnica za obst. kardio

ENG

PODJETJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o.

ENG d.o.o.
2000 MARIBOR
Partizanska cesta 5
Tel.(02) 2524-846
Fax:(02) 2524-836
e-mail: eng@siol.net

INVESTITOR: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor			NASLOV RISBE: TLORIS KLETI 2. prezračevanje, hlajenje		
NAZIV OBJEKTA: KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO-ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO V UKC MARIBOR			VRSTA NAČRTA: STROJNE INSTALACIJE		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: M. SORŠAK, univ. dipl. inž. arh.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: ZAPS 0567 A	DATUM: januar 2015	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT: J. BOREC, inž. str.			IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: S-0720	DATUM: januar 2015	PODPIS
SODELAVEC					
VRSTA PROJEKTA: PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA: 11-10/2014	ŠTEVILKA NAČRTA: 2046/01	MERILO: 1:50	DATUM: januar 2015	ŠTEVILKA RISBE: 3.1
TA LIST NADOMEŠČA LIST ŠT.					