



LEGENDA:

1. Kompaktni hladilni agregat CARRIER, tip 30RBS-050A
moč hlajenja $Q_h=48,3 \text{ kW}$
temperaturni režim $T=6/14^\circ\text{C}$
el. priključna moč $Ne=18,7 \text{ kW}/400 \text{ V}$
 $H=100 \text{ kPa}$
2. Hladilnik v klimatu
 $Q_h=42,9 \text{ kW}$, $T=6/14^\circ\text{C}$
3. Dodatni zalogovnik vode
 $V=100 \text{ l}$
4. Tropotni EM reg. ventili SIEMENS
tip VXG 44.25-10/SQS65
 $DN25$, $V=4,8 \text{ m}^3/\text{h}$; $kvs=10$

<div>ENG</div> <div>ENG d.o.o. 2000 MARIBOR Partizanska cesta 5 Tel.(02) 2524-846 Fax.(02) 2524-836 e-mail: eng@siol.net</div>					
POSREJELJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o.			NASLOV RISBE		
INVESTITOR UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor			SHEMA HLAJENJA		
NAZIV OBJEKTA KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO-ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO V UKC MARIBOR			VRSTA NAČRTA STROJNE INSTALACIJE		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA M. SORŠAK, univ. dipl. inž. arh.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZAPS 0567 A		DATUM januar 2015	PODPIS	
ODGOVORNI PROJEKTANT J. BOREC, inž. str.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-0720		DATUM januar 2015	PODPIS	
SODELAVEC					
VRSTA PROJEKTA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA 11-10/2014	ŠTEVILKA NAČRTA 2046/01	MERILLO 1:x	DATUM januar 2015	ŠTEVILKA RISBE 2.5
TA LIST NADOMEŠČA LIST ŠT.					