

Številka povabila: 431-E-DeS-76/18  
Dne: 27. 6. 2018

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Letni servis klimatskih naprav AIRMET (Tehnične delavnice, zahtevnica št.: 024083, inv. št.: 00000000).**

Specifikacija zahtev naročnika:

Serviser bo izvajal posege in redna vzdrževalna dela na klimatski opremi **AIRMET** na lokaciji kupca v naslednjem obsegu:

- čiščenje, izpihovanje in dezinfekcija notranje in zunanje enote,
- kontrolo in čiščenje prašnega filtra,
- kontrolo zadostne količine plina v sistemu in po potrebi dodajanje do 100g,
- kontrolo hladilnega sistema, delovanja elektronike, delovanja daljinskega upravljavca,
- preizkus odvoda kondenza, po potrebi čiščenje,
- preizkus delovanja klimatske naprave.

Servis se bo vršil dvakrat letno, enkrat pred sezono in enkrat po sezoni.

Seznam montiranih klimatskih naprav po posameznih oddelkih:

### Oddelek hematologija

<u>Soba</u>	<u>model klim. nap.</u>	<u>moč hlaj./moč gretja</u>	<u>amper</u>	<u>maks. poraba W/h</u>
Soba 8	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 9	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 10	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 11	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Zdravniška soba	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sestre - del.prostor	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sestre – sprejem	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Dnevna soba	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Kuhinja	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Glavna sestra	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Zdravnik	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Vodja odd.- gl. zdr.	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150

Skupaj: 12 kos TA 12BD

### Oddelek gastrologija

<u>Soba</u>	<u>model klim. nap.</u>	<u>moč hlaj./moč gretja</u>	<u>amper</u>	<u>maks. poraba W/h</u>
Soba 1	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 2	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 3	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 4	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 5	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 6	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 7	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 8	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 9	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 10	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 11	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sprejemna pisarna	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Skladišče	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sejna soba	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Zdravnik	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Primarij	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Glavna sestra	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Zdravnik I.	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Zdravnik II.	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Dnevna soba	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sestre	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sestre del. Prostor	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150

Skupaj: 22 kos TA 12BD

### Oddelek revmatologija

<u>Soba</u>	<u>model klim. nap.</u>	<u>moč hlaj./moč gretja</u>	<u>amper</u>	<u>maks. poraba W/h</u>
Zdravniška soba	TA 09CHSBB	2,5 KW/2,7 KW	7,5	1050
Zdravnik svetovalec	TA 12CHSBB	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1250
Soba 17, 18	TA12CHSBx2	3,5 KW/3,7 KW X2	16	2500
Glavna sestra	TA 09CHSBB	2,5 KW/2,7 KW	7,5	1050
Predstojnik oddelka	TA 09CHSBB	2,5 KW/2,7 KW	7,5	1050
Soba 15, 16	TA 12CHSBBx2	3,5 KW/3,7 KW X2	16	2500
Soba 13, 14	TA 12CHSBx2	3,5 KW/3,7 KW X2	16	2500
Sestre	TA 12CHSBB	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1250
Soba 11, 12	TA 12CHSBx2	3,5 KW/3,7 KW X2	16	2500
Soba 10, dnevni hosp.	TA 12CHSBx2	3,5 KW/3,7 KW X2	16	2500

Skupaj: 3 kos TA 09CHSBB

Skupaj: 2 kos TA 12CHSBB

Skupaj: 5 kos dvojčekTA12CHSBx2

### Oddelek nefrologija

<u>Soba</u>	<u>model klim. nap.</u>	<u>moč hlaj./moč gretja</u>	<u>amper</u>	<u>maks. poraba W/h</u>
Soba 9	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 7, 8	TA 12CHSBBX2	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 5, 6	TA 12CHSBBX2	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 3, 4	TA 12CHSBBX2	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Soba 1, 2	TA 12CHSBBX2	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Strokovni vodja	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150

Predstojnik oddelka	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Sestre del. Prostor	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150
Preiskovalnica	TA 12BD	3,5 KW/3,7 KW	8,6	1150

Skupaj: 4 kos dvojček TA12CHSBx2

Skupaj: 5 kos TA 12BD

### **Oddelek gastrologija**

<u>Soba</u>	<u>model klim. nap.</u>	<u>moč hlaj./moč gretja</u>	<u>amper</u>	<u>maks. poraba W/h</u>
Ultrazvok	INVERTER UT 12IN	3,7 KW/4,2 KW		
Eus	INVERTER UT 12IN	3,7 KW/4,2 KW		
Ambulanta	INVERTER UT 12IN	3,7 KW/4,2 KW		

Skupaj: 3 kos INVERTER UT 12 IN

**Ponudnik mora dati ponudbo za polletni redni servis posamezne klimatske naprave in za vse naprave skupaj.**

Kontaktna oseba:

Igor Trstenjak, inž. elektroenergetik

Tel.: 02 321 23 86

E-pošta: [igor.trstenjak@ukc-mb.si](mailto:igor.trstenjak@ukc-mb.si)

Rok za sprejem ponudb: **2. 7. 2018 do 12:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

[nabava@ukc-mb.si](mailto:nabava@ukc-mb.si)

[dejan.simic@ukc-mb.si](mailto:dejan.simic@ukc-mb.si)

Pripravil:

Strokovni sodelavec

Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.