

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SISTEM TN
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA

R-01/4 M

R-01/4 A

SB-STE

Pk= 31200W

N2XH-J; E90; 5x16mm²

IZRAČUN KONIČNE MOČI

Pi= 31200W
fi= 1
Pk= 31200W

IZRAČUN KONIČNEGA TOKA

cos fi= 0,95
Ik= 56.7A

dn: 98/2016	odg. projektant: M. GROŠELJ, UDIE	ID projektanta: E-0827	podpis	INVESTITOR: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ul. 5, Maribor	BIRO Meri Trpin s.p. Kidričeva ulica 9 2000 Maribor	RISBA:	100
vrsta: PZI				PREDMET: CENTRALNA STERILIZACIJA V UKC MARIBOR		SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-STE STERILIZACIJE	stran 1
datum: 08.06.16				ELEKTRO NAPELJAVE			od 1 strani