



OPOMBA:
 - PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PONOVNO PREVERITI DEJANSKE MOŽNOSTI PREDVIDENE IZVEDBE INSTALACIJ SKUPAJ S PREDSTAVNIKI VZDRŽEVALNE SLUŽBE INVESTITORJA. V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA IN NADZOR!
 - VSE PRIKLUČKE POSAMEZNIH ELEMENTOV TEHNOLOŠKE IN SANITARNE OPREME IZVESTI PO NAVODILIH PROIZVAJALCEV. POTREBNE PODATKE O IZBRANI OPREMI PRIDOBITI OD INVESTITORJA PRED PRIČETKOM IZVEDBE!

- LEGENDA:**
- SAN. HLADNA VODA (15°C, 18°dH)
 - SAN. TOPLA VODA (60°C, 18°dH)
 - - - CIRKULACIJA SAN. TOPLE VODE
 - - - MEHKA HLADNA VODA (15°C, 0°dH)
 - - - DEMINERALIZIRANA VODA (5µS)
 - FEKALNA KANALIZACIJA
 - OBST. FEKALNA KANALIZACIJA
 - OBST. PADAVINSKA KANALIZACIJA

ENG PODJETJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o.		ENG d.o.o. 2000 MARIBOR Partizanska c. 5 Tel: (02) 224-846 Fax: (02) 2524-836 e-mail: eng@siol.net	
INVESTITOR UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		NASLOV RISBE TLORIS KLETI 1. vodovod, kanalizacija	
NAZIV OBJEKTA CENTRALNA STERILIZACIJA V UKC MARIBOR		VRSTA NACRTA STROJNE INSTALACIJE	
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA M. SORŠAK, univ. dipl. inž. arh.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZAPS 0567 A	DATUM maj 2015	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT J. BOREC, inž. str.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-0720	DATUM maj 2015	PODPIS
SODELAVEC K. JARC	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-9010	DATUM maj 2015	PODPIS
VRSTA PROJEKTA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA 25-10/2015	ŠTEVILKA NACRTA 2072/01	MERILO 1:50
TA LIST NADOMESČA LIST ŠT.		DATUM maj 2015	ŠTEVILKA RISBE 2.2