



PRIKLJUČENO NA OBST. INSTALACIJE:  
- fek. odtok: DN50

PRIKLJUČENO NA OBSTOJEČI  
PRIPRAVI MEHKE IN DEMI-VODE  
Istno mesto priključka ter  
način izvedbe se določi na  
kraju samem skupaj s  
predstavnikom vzdrževalne  
službe investitorja!

20x1,2  
RAZVOD PO STROPOM!  
TOČEN POTEK DOLOČITI  
NA KRAJU SAMEM!

**OPOMBA:**  
PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PONOVO PREVERITI  
DEJANSKE MOŽNOSTI PREDVIDENE IZVEDBE INSTALACIJ  
SKUPAJ S PREDSTAVNIKI VZDRŽEVALNE SLUŽBE INVESTITORJA.  
V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ JE POTREBNO OBVESTITI  
PROJEKTANTA IN NADZOR!

- LEGENDA:**
- SAN. HLADNA VODA (15°C, 18°dH)
  - SAN. TOPLA VODA (60°C, 18°dH)
  - - - CIRKULACIJA SAN. TOPLE VODE
  - MEHKA HLADNA VODA (15°C, 0°dH)
  - - - DEMINERALIZIRANA VODA (5µS)
  - FEKALNA KANALIZACIJA
  - OBST. FEKALNA KANALIZACIJA
  - OBST. PADAVINSKA KANALIZACIJA

<b>ENG</b> ENG d.o.o. 2000 MARIBOR Parizljanska cesta 5 Tel: (02) 2524-946 Fax: (02) 2524-838 e-mail: eng@siol.net		NASLOV RISBE	
		TLORIS KLETI 2. vodovod, kanalizacija	
INVESTITOR UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		VRSTA NAČRTA	
NAZIV OBJEKTA CENTRALNA STERILIZACIJA V UKC MARIBOR		STROJNE INSTALACIJE	
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA M. SORŠAK, univ. dipl. inž. arh.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZAPS 0567 A	DATUM maj 2015	PODPIS
ODGOVORNI PROJEKTANT J. BOREC, inž. str.	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-0720	DATUM maj 2015	PODPIS
SODELAVEC K. JARC	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-9010	DATUM maj 2015	
VRSTA PROJEKTA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA 25-10/2015	ŠTEVILKA NAČRTA 2072/01	MERILO 1:50
TA LIST NADOMESČA LIST ST.		DATUM maj 2015	ŠTEVILKA RISBE 2.1